

Frågor & svar i VA-projektet

- **Om jag inte vet hur jag ska dra mina vattenrör och avlopp invändigt - vad gör jag då?**
 - Ring en VVS-firma om du inte vill vänta tills Bjuvs Mark & Trädgårds samarbetspartner hör av sig, de kan ge dig ett förslag (ibland tar de betalt för det).
- **När hör VVS-firman från Bjuv av sig?**
 - När alla som vill ha hjälp med grävning genom Bjuvs Mark & Trädgård fått platsbesöket gjort - lämnas översikten över till VVS-firman som tar kontakt med dig (om du inte anlitar annan VVS-firma förstås). Vi tror att det kan röra sig om mellan 2-4 veckor innan kontakt är möjlig.
- **Om jag förbereder allt själv invändigt, och drar ut rör genom stugväggen/golvet - kopplar då Bjuvs Mark & Trädgård ihop rören sedan när de lägger dem utvändigt?**
 - Ja
- **När får vi kulventilen utdelad?**
 - Vi har ännu inte bestämt vilken tidpunkt som är bäst, vi återkommer med det.
- **Måste jag använda kulventilen som Bjuvs Mark & Trädgård delar ut?**
 - Ja, det är ett beslut som grundar sig i en gemensam struktur för hela området.
- **Var ska kulventilen monteras?**
 - Vattenledningen från tomtgränsen MÅSTE dras direkt in till din stuga, och precis innanför väggen sätts ventilen som en första avstängningsventil till resten av din tomt. Det gör att du själv kan stänga av ALLT ditt egna vatten när du lämnar stugan.
- **Varför har inte varje stuga en egen vattenmätare?**
 - Vi är en medlemsförening som delar på alla driftskostnader. (Men dessutom är kostnaden för 154 vattenmätare plus en abonnemangskostnad som tillkommer varje stuga dyrare än att dela på driftskostnaden rakt av.)
- **Varifrån räknas avloppsrör/vattenslangen i grävmeter?**
 - Från tomtgränsen. Tänk på att räkna in en extra meter för grävdjupet till anslutningen upp i stugan!
(Ni som har fått mätt från mitten av gången - har blivit fel, och kommer

att justeras i efterhand.)

- **När behöver jag lämna in min VA/tomtritning?**
 - Senast den 30 september. (Ni som känner er villrådiga över dragningen på tomten eller inne i stugan, följ svar på punkt 1).
- **Är min VA-ritning ristad i sten sedan jag har lämnat in den?**
 - Nej, skulle det vara så att ni önskar ändra den innan grävningen är påbörjad så löser vi det.
- **Varför kallar ni det frostfritt när det inte läggs på 1,35 cm djup?**
 - Projekteringsfirman och Bjuvs Mark & Trädgård bedömer att sannolikheten inte är så stor att det blir tjälfrysning under 1 meter på detta området. Dessutom är det en kostnadsfråga då grävmassorna som tillkommer djupet måste fraktas bort - och den totala grävningskostnaden hade blivit mycket dyrare.
- **Om det blir svårt att gräva tillräckligt djupt på vissa ställen, vad gör jag då?**
 - Du kan antingen isolera rören eller köpa en värmeslinga-sats som finns i fackhandeln. (Om du väljer att installera invändig värmeslinga i vattenröret, se till att den är godkänd för dricksvatten!)
- **Kan jag skarva vattenslangen om den blir för kort?**
 - Nej du får inte skarva den själv, utan det är behörig entreprenör som utför detta.
- **När ska min tomt VA-besiktigas?**
 - Om du har grävt själv (eller använt extern grävfirma) från tomtgränsen in till stugan ska en besiktning ske INNAN du har fyllt igen gropen där rören ligger. När du fått godkänt kan du lägga tillbaks fyllnadsmassorna. Om du använder Bjuvs Mark & Trädgård för grävning och läggning av rör gör dom besiktningen på plats.
- **Vad händer om jag inte gör enligt instruktionen som kommunicerats?**
 - Om din stuga inte godkänns vid VA-besiktningen får du göra om enligt de anvisningar som du får i protokollet. Du står för kostnaden själv.
- **Jag kan det här med VA - och därför vill jag ha extra finesser på min tomt, får jag det?**
 - Efter godkännande av Styrelsen behöver du rita in dina extra tillägg på din VA-ritning. Du bekostar dina tillägg själv, både inköp och drift.